ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____ от _____
На поставку шкафов токовой независимой защиты ТНЗ-018М

Наименование организации: _____
Адрес: _____
Контактное лицо (Ф.И.О.): _____
Должность: _____
Телефон / Факс / E-mail: _____
Наименование объекта: _____
Местонахождение объекта: _____
Оперативный ток объекта: _____

Количество и вид оборудования на объекте,

№	Оборудование	Вид и тип	Кол.	Примечание
1	Силовые трансформаторы	110/35/10		*Тяговая или совмещенная нагрузка ?*
		110/27/10		*Тяговая или совмещенная нагрузка ?*
		35/27/10		*Тяговая или совмещенная нагрузка ?*
2	Коммутационные аппараты	ОДКЗ		*Установка дополнительного ЭМО – да или нет?*
		Выключатель ВН		*Установка дополнительного ЭМО – да или нет?*
		Выключатель СН		*Установка дополнительного ЭМО – да или нет?*
		Выключатель НН		*Установка дополнительного ЭМО – да или нет?*

Типовые технические характеристики и конструктивные исполнения

№	Типовой технический параметр	Значение
1	Номинальный входной ток, А	5 или 1
2	Длительный рабочий ток, А	20 или 10
3	Количество измерительных токовых входов, шт	2 или 3
4	Номинальное напряжение измерительных входов напряжения, В	100
5	Максимальное напряжение измерительных входов напряжения, В	120
6	Количество измерительных входов напряжения, шт	нет или 2 или 3
7	Количество токовых входов питания, шт	2
8	Количество источников независимого воздействия (конденсаторов), шт	1 или 2
9	Диапазон задания напряжения источника независимого воздействия, В	150-350
10	Количество релейных выходов, шт	1
11	Номинальное напряжение релейных выходов, В	220
12	Размыкающая способность выходных реле при U~220В	8 А; 250 В АС
13	Размыкающая способность выходных реле при U=220В и L/R цепи < 40мс	0,2 А; 250 В DC
14	Регистратор аварий и событий, (есть/нет)	есть
15	Интерфейс связи верхнего уровня (1-й порт RS-232 есть/нет)	есть
16	Интерфейс связи по USB порту (есть/нет)	есть
17	Наличие инсталлированного ПО в комплекте поставки (есть/нет)	есть
18	Операционная система сопрягаемых ПК, ноутбука или планшета	Windows
19	Наличие оптического модуля оперативной сигнализации МОС (да/нет)	да/нет
20	Релейная гальваническая развязка (да/нет)	да/нет
21	Диодная гальваническая развязка (да/нет)	да/нет
22	Наличие шкафа внешних подключений, ШВП (да/нет)	да/нет
Конструктивное исполнение		
.11	Для центральных и западных регионов (да/нет)	да/нет
.22	Для южных регионов (наличие солнцезащиты) (да/нет)	да/нет
.13	Для северных и восточных регионов (наличие обогрева) (да/нет)	да/нет
Функциональное исполнение		
-	ТНЗ-018М-	да/нет
-2.	ТНЗ-018М-2.	да/нет
-3.	ТНЗ-018М-3.	да/нет
Количество шкафов ТНЗ-018М на объекте, шт.		
Дополнительные требования в Приложении		да/нет

_____ _____ _____
(Должность) *(Подпись)* *(ФИО)*